

Helika a.s.

Beranových 65
199 21 Praha 9

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

vyřizuje, linka
Ondřej Martin, 491 426 388

Náchod, dne
20. 12. 2010

Vyjádření k provedení dešťové kanalizace v areálu Oblastní nemocnice Náchod

Areál nemocnice je položen na svažitém pozemku s komplikovanou možností zasakování. S ohledem na stávající podmínky projektant při průzkumu možných výstupů doporučil zachovat stávající řešení odvedení dešťových a odpadních vod.

Důvody pro napojení do jednotné kanalizace:

- v sousedních ulicích je umístěna jednotná kanalizace, bylo by tedy nutno budovat kolektory v prudkém svahu až k řece Metuji.
- budování kolektorů (potrubí) by nutně znamenalo zásah do komunikací a cizích pozemků
- vzhledem k hustotě stávajících a plánovaných sítí v areálu ONN je uložení dalšího vedení s odpovídajícími parametry krajně obtížné.
- aktuální stav stávajících objektů v areálu v mnoha případech nedovoluje rozdělení kanalizace.
- jsou zde rizika technických i provozních komplikací při zachycení či přerušení neznámých sítí v průběhu stavby.
- rozšíření stavebního záměru ještě více zkomplikuje již tak složitou dopravní obslužnost a návaznost provozů v areálu ONN v době výstavby
- investorská příprava spojení k řece a vybudování dešťové kanalizace by znamenalo nezanedbatelné navýšení nákladů na celý projekt, tím spíše, že VAK Náchod akceptoval stávající stav kanalizace a přípojek. V návaznosti na tuto skutečnost s projektem souhlasilo Povodí Labe.

Areálová dešťová kanalizace

V rámci doplnění podkladů pro oznámení dle EIA byl VaK Náchod požádán o schůzku k napojení areálu. Zde dne 17.12.2010 představil záměr na vybudování dešťové kanalizace v prostoru ulic V Úvoze - Bartoňova - řeka Metuje. Zároveň vznesl požadavek na

její maximální využití pro odvedení areálových dešťových vod. Vzhledem k tomu, že není doposud znám termín dokončení veřejné dešťové kanalizace, jejímž investorem bude VaK Náchod, bylo dohodnuto následující řešení:

Přílehlá část areálu ONN bude vybavena nově navrženou dešťovou kanalizací ústící do stávajícího napojovacího bodu Kan2. Ta bude obsluhovat většinu páteční komunikace s přílehlými svahy, nové objekty I, J, K, M, P, část F. Do uvedení veřejné oddílné kanalizace do provozu budou areálové dešťové vody dočasně svedeny na stávající jednotnou přípojku.

Toto řešení VaK Náchod a.s. z výše uvedených důvodů předběžně akceptoval.

S pozdravem



Ing. Pavel Tůma