



ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE, 400/230V, 50Hz/ TN-S
OCHRANA PŘED N.D.N., DLE ČSN 33 200-4-41:
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- PROUDOVÝM CHRÁNICEM

Ozn.	Název	m ²	Osvětlení (lx) ČSN EN 12464-1	Výšň vč. výř. ČSN 332000-3
2.124a	PŘEDSÍN	18,88	160	NORM.
2.129	DÍLNA CNC	82,88	500	BE 2
2.129a	UČEBNA	46,68	500	NORM.
2.131	ELEKTRODROZVODNA	69,98	ST. ÁV.	NORM.
2.133	TECHNOL. STROJOVNA	23,38	200	BE 2
2.134	ROZVODNA TEPLA	17,58	ST. ÁV.	NORM.

LEGENDA
VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HLAVNÍ PROJEKTANT ING. JAROSLAV PACHOLÍK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ZDENEK MÁDL	VYPRACOVAL ING. ZDENEK MÁDL	Č. ZÁŘÁDKY 01/01/20	 ADONIS PROJEKT s.r.o. Jiřího Běhounka 100 250 68, Praha - Střeková
MÍSTO STAVBY HRADEC KRÁLOVÉ - Bratrstvo č.p. 287, HRADECKÉ PŘEDMĚSTÍ	STAVEBNÍK SUPS HWN HRADEC KRÁLOVÉ	STAVBA SUPS HWN HRADEC KRÁLOVÉ 'CENTRUM DOBOŘENÉHO VZDELÁVÁNÍ PRO NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ DŘEVA' STAVEBNÍ ÚPRAVY DÍLNÝ A UČEBNÝ CNC	FORMÁT A4	
DATA STUPEŇ MĚŘITKO	01/2024 DIP + VOS 1 : 100	ČÁST DOK. F.1.4.7	OBJEKT SO 01	C. VÝKRESU 2.3