

TABULKA MÍSTNOSTÍ		
číslo	název místnosti	plocha (m²)
1.1	vstupní hala	18,80
1.2	sklad chemikálií	16,88
1.3	umývárna dívky	2,21
1.4	předsíň WC dívky	2,28
1.5	kóje WC dívky	0,98
1.6	kóje WC dívky	1,00


číslo	název místnosti	plocha (m²)
1.7	strojovna vytápění	3,04
1.8	umývárna chlapci	2,16
1.9	pisoiár WC chlapci	3,19
1.10	kóje WC chlapci	1,04
1.11	úklidová komora	2,97
1.12	chodba	14,90

1.13	strojovna VZT	5,59
1.14	strojovna TUV	4,53
1.15	sklad nebezpečných chemikálií	4,47
1.16	učebna č. 1	69,48
1.17	laboratoř měření	12,32
1.18	učebna č. 1	52,16
1.19	učebna č. 1	16,95


POZNÁMKA :

- ~ - PŘEDPOKLADANÝ SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU
- ← - VÝFUK ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU
- - SÁNÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU
- HH=100 - HORNÍ HRANA POTRUBÍ VZDÁLENA 100mm OD STROPU
- 250/100 - ROZMĚR POTRUBÍ 250mm x 100mm (BEZ TLOUŠŤKY IZOLACE)
- 50 → - PŘÍVODNÍ MNOŽSTVÍ VZDUCHU 50m³/h
- 50 ~ - ODSÁVANÉ MNOŽSTVÍ VZDUCHU 50m³/h
- ⊥ - DVEŘE BEZ PRAHU, MEZERA 10 až 15 mm

ŘEZ A-A



ŘEZ B-B



PROFESE		VZDUCHOTECHNIKA		ING. JAN WEINZETL			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jan Weinzeř			PROJEKČNÍ KANCELÁŘ TECHNIKY PROSTŘEDÍ			
VYPRACOVAL	Ing. Jan Weinzeř			HRADEC KRÁLOVÉ			
				IČO: 70178330			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Milan Havlišřta			<div></div>			
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Ing.arch. Michal Čapek						
INVESTOR:	SOŠ veterinární Hradec Králové - Kukleny						
STAVBA	REKONSTRUKCE INTERIÉRU LABORATOŘÍ SOŠ veterinární v Hradci Králové						
				ČÍS. ZAKÁZKY	572/15/0		
				DRUH PROJEKTU	DPS		
				DATUM	06/2010		
			FORMÁT A4			6	
			MĚŘÍTKO			1 : 50	
NÁZEV VÝKRESU			ČÁST			Č. VÝKRESU	
PÚDORYS PŘÍZEMÍ			F			VZT 3	