



Zapuštěná rozvodnice typu SCHRACK WUS-4
s dveřmi z ocelového plechu s krytím EI 30 D
4řadá, 48 modulů rozměr 345 x 700 x 95

Rozvodná soustava : 3 + N + PE AC 50Hz 230/400V TN-S
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím .
samočinným odpojením od zdroje, pospojením
a proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41

PROFESE		ELEKTROINSTALACE			
VYPRACOVAL	Václav Pokorný				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Milan Havlišta				
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Ing.arch. Michal Čapek				
INVESTOR:	SOŠ veterinární Hradec Králové - Kukleny				
STAVBA				ČÍS.ZAKÁZKY	572/15/0
REKONSTRUKCE LABORATOŘÍ SOŠ veterinární v Hradci Králové				DRUH PROJEKTU	DPS
				DATUM	05/2010
				FORMÁT A4	
				MĚŘITKO	
NÁZEV VÝKRESU	Rozvaděč 1 RSM 1			F. EL 2	