


Handwritten signature IČ: 47450347

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		 s.r.o. HRADEC KRÁLOVÉ	
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ: Soňa Hanušová		Soňa Hanušová <i>Handwritten signature</i>			
Investor: SOŠ veterinární Hradec Králové - Kukleny				Č. ZAKÁZKY	0572/15/0
REKONSTRUKCE INTERIÉRU LABORATOŘÍ SOŠ VETERINÁRNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ				DRUH PROJ.	DPS
				DATUM	6/2010
				FORMÁT	
				MĚŘÍTKO	
VÝKAZ VÝMĚR				ÚT 5	

ZADÁNÍ

Stavba: SOŠ veterinární
Objekt: Ústřední vytápění

Datum: 9.6.2010
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

1	713	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy splepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	55,000		
2	283	283770620	izolace potrubí Mirelon Pro 42 x 20 mm	m	55,000		
3	713	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,770		
4	R	maro1	Příslušenství pro izolaci	kus	1,000		

733 Ústřední vytápění - potrubí

5	731	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	1,500		
6	731	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	55,000		
7	731	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	56,500		
8	731	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	3,190		

734 Ústřední vytápění - armatury

9	731	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	2,000		
10	731	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	2,000		
11	731	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	5,000		
12	731	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	2,000		
13	731	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	2,000		
14		maro2	Automatický odvzdušňovací ventil R88I, G 1/2	kus	2,000		
15		maro3	Filtr 5/4"	kus	1,000		
16		maro4	Klapka zpětná 1"	kus	1,000		
17		maro5	Kulový kohout uz G1"	kus	1,000		
18		maro6	Kulový kohout uz G5/4"	kus	4,000		
19		maro7	Kulový kohout uz G2"	kus	2,000		
20		maro8	Kulový kohout uz G21/2"	kus	2,000		
21		maro9	Thermo manometr 0-6 bar, zadní 0-120 1/2"	kus	2,000		
22		maro10	Návarek M20 x G 1/2" k manom	kus	2,000		
23	731	998734201	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	%	0,270		

783 Dokončovací práce - nátěry

ZADÁNÍ

Stavba: SOŠ veterinární
Objekt: Ústřední vytápění

Datum: 9.6.2010
JKSO:

P Č	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
24	783	783425421	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m	56,500		

OST

Ostatní

O01

Ostatní

25	R	001001	Vypuštění a napuštění otop systému	hr	20,000		
26	R	001002	DMTŽ stáv rozvodů a armatur	hr	32,000		
27	R	001003	Topná zkouška	hr	24,000		

Celkem

--