

V Hradci Králové, 5. října 2011

DOTAZY A ODPOVĚDI K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI - č. 2

Zadavatel:	Královehradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové IČ: 708 89 546
Zástupce zadavatele:	Centrum EP Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71 21 88 40 DIČ: CZ 71 21 88 40
Název veřejné zakázky:	Stavební práce a povinná publicita v rámci projektu „Centrum odborného vzdělávání pro elektrotechnický a strojírenský průmysl“
Evidenční číslo:	71/2011
Druh veřejné zakázky:	VZ podlimitní zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

OTÁZKA č. 1:

Žádost o doplňující informaci ohledně výtahu.

1/ Ve výkrese dispozice výtahu je výtah kreslen průchozí, v technické zprávě je však psáno neprůchozí - co je platné?

2/ Jaká je délka požadované plošiny?

OTÁZKA č. 2:

Prosím o vyjasnění nejasností ohledně výtahu – ve výkrese A1 – 10 je výtah v suterénu zakreslen jako průchozí, oproti tomu v obdobném řezu A1 – 9 jako neprůchozí.

Ve stavebních výkresech, jmenovitě A1 – 3 půdorys 1.PP je opět zakreslen jako neprůchozí.

ODPOVĚĎ:

Výtah není průchozí a ani není kreslen jako průchozí (průchozí byl původní nákladní výtah, který se demontuje). Zelenou barvou je vyznačeno zdivo.

Plošina musí typově odpovídat dále a výšce předložného schodiště (schodiště je zakresleno v půdoryse I. n.p. a v řezu A-A).

www.cep-rra.cz