



STOP TLAČÍTKO SE OSADÍ I  
DO DVEŘÍ ROZVADĚČE, ZAPOJENÍ  
PARALELNĚ S TLAČÍTKEM V DÍLNĚ

NÁPLŇ OSADIT DO OCELOPLECHOVÉ ROZVODNICE  
VELIKOST 72TE, NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ

ROZMĚR : 550 x 500 x 160 mm

PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 3 PEN AC 50Hz - 400V / TN-C  
3 NPE AC 50Hz - 400V / TN-S  
1 NPE AC 50Hz - 230V / TN-S

Soustava : TN - C - S  
Ochrana : SAMOČINNÝM ODP. OD ZDROJE  
Krytí : IP 40  
Počet kusů : 1  
Parapet : +1400

PŘÍSTROJOVÁ NÁPLŇ

2x jistič 2A, 1-pól, char. C  
1x jistič 6A, 1-pól, char. B  
3x jistič 10A, 1-pól, char. C  
9x jistič 16A, 1-pól, char. B  
3x jistič 16A, 3-pól, char. B  
2x pojistkový odp. pro válcové poj. 14x51 mm, 3-pól  
6x válcová pojistka vel. 14x51 mm, 40A  
1x chránič, 4-pól, 25A, 30mA  
1x vypínač 63A, 3-pól  
1x vypínací spoušť  
1x tlačítko do dveří rozv.  
1x impulsní relé 1S, 16A  
2x stykač 1S, 25A  
1x svodič přepětí, třída C, 3-pól 20kA

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM

<b>JP</b> JANSA PROJEKT s.r.o. Přemyslova 100, 500 03 Hradec Králové, tel: +420 737 169 478, mjansa@mkinet.cz	<b>JANSA PROJEKT s.r.o.</b> Spojených národů 2805, 544 01 Dvůr Králové n.L., tel: +420 737 169 478, mjansa@mkinet.cz	IČ: 275 39 679
---	---	----------------

objednatel: Královéhardecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

PODPORA PRAKTICKÉ VÝUKY TECHNICKÝCH OBORŮ  
NA SPŠ TRUTNOV  
ODLOUČENÉ PRACOVÍŠTĚ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ V MLADÝCH BUKÁCH 5/6

MÚ/OÚ: Mladé Buky/Trutnov	odpovědný projektant stavby: Ing. MILAN JANSA
datum: 03 2011	vypracoval: Ing. PAVEL RUS
zakázkové číslo: 10 003	kontroloval: Ing. PAVEL RUS
stupeň PD: DPS	měřitko: -

EL. Zařízení silnoproudé elektrotechniky  
ROZVADĚČ R2-16

EL.15