



NÁPLŇ OSADIT DO OCELOPLECHOVÉ ROZVODNICE
VELIKOST 96TE, NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ

ROZMĚR : 550 x 650 x 160 mm

PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 3 PEN AC 50Hz - 400V / TN-C
3 NPE AC 50Hz - 400V / TN-S
1 NPE AC 50Hz - 230V / TN-S

SOUSTAVA : TN - C - S
OCHRANA : SAMOČINNÝM ODP. OD ZDROJE
KRYTÍ : IP 40
POČET KUSŮ : 1
PARAPET : +1300

PŘÍSTROJOVÁ NÁPLŇ

2x jistič 2A, 1-pól, char. C
1x jistič 6A, 1-pól, char. C
1x jistič 10A, 1-pól, char. B
3x jistič 10A, 1-pól, char. C
6x jistič 16A, 1-pól, char. B
3x jistič 16A, 3-pól, char. B
2x pojistkový odp. pro válcové poj. 22x58 mm, 3-pól
6x válcová pojistka vel. 22x58 mm, 80A
1x chránič, 4-pól, 25A, 30mA
1x vypínač 125A, 3-pól
1x vypínací spoušť
3x stykač 1S, 25A

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM

JP JANSA PROJEKT s.r.o. Přemyslova 100, 270 01 Mladá Buky	JANSA PROJEKT s.r.o. Spojených národů 2805, 544 01 Dvůr Králové n.L., tel: +420 737 169 478, mjansa@mkinet.cz IČ: 275 39 679
--	---

objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

PODPORA PRAKTICKÉ VÝUKY TECHNICKÝCH OBORŮ NA SPŠ TRUTNOV ODLOUČENÉ PRACOVISTĚ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ V MLADÝCH BUKÁCH 5/6

MÚ/OÚ: Mladé Buky/Trutnov
datum: 03 2011
zakázkové číslo: 10 003
stupeň PD: DPS

odpovědný projektant stavby: Ing. MILAN JANSA
vypracoval: Ing. PAVEL RUS
kontroloval: Ing. PAVEL RUS
měřítiko: -

EL. Zařízení silnoproudé elektrotechniky
ROZVADĚČ R-3

EL.11