

Dotazy uchazečů: **Barevné domky Hajnice – Realizace úspor energií zateplením budov – stavební práce**

1. **Dotaz:** 28.06.2010 14:33

Okna na výkresu STAV 017 mají mít minimální stavební hloubku 115 mm. Na výkresech AR.06, AR.11, AR.16, AR.21 a AR.26 je uvedeno „plastové vícekomorové okno.....“. Je nezbytně nutné, aby okna na STAV 017 měla min. stavební hloubku rámu 115 mm, pokud existují okna, která mají stavební hloubku 70 nebo 86 mm při zachování všech požadovaných parametrů? Prosím o upřesnění.

Odpověď zadavatele: Dodržení stavební hloubky 115 mm není nutné. Rozhodující je součinitel prostupu tepla U oken a dveří.