

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce č.p. 506 v Domově pro seniory ve Vrchlabí

ZADAVATEL:

Název: Královéhradecký kraj
Adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
Zastoupen: Bc. Lubomír Franc – hejtman Královéhradeckého kraje
Telefon: 495 817 111, 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
profil zadavatele: www.kr-kralovehradecky.cz

ODPOVĚDI NA DOTAZY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ – 3

Dne 22.4.2010 byl k zadávací dokumentaci vznesen tento dotaz :

Prosím o upřesnění řešení náhradního zdroje. Ve výkazu výměr elektro je pouze položka zapojení náhradního zdroje. Bude náhradní zdroj použitý stávající nebo bude součástí dodávky zhotovitele (v tomto případě prosíme o bližší specifikaci).

Odpověď:

Technický popis a parametry náhradního zdroje jsou popsány v souboru Arch_stavební část, soubor A1 – Textová část (A. Průvodní zpráva) na straně 24 v oddíle 12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb. Umístění náhradního zdroje a kabelové vedení je patrné z výkresu .pdf soubor DPM-elektro-situace, (výkres část F.1.1.d; č.v. 02) v části silnoproud. Bohužel se tato položka (náhradní zdroj) neobjevila ve výkazu výměr. Náhradní zdroj bude součástí dodávky zhotovitele. Doplňte tuto položku do vaší nabídky v souboru elektro-silnoproud dle specifikace (viz odkazy výše uvedené).

Za zadavatele: Ing. Stanislav Pitřman – kontaktní osoba ve věci VZ

V Hradci Králové dne 23.4.2010