

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám – 6.

Veřejná zakázka: Ekologizace zdroje vytápění v Oblastní nemocnici Jičín a. s. - nemocnice Jičín – dodávky

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ:70889546

Způsob zadání: nadlimitní otevřené řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- 1) **V oceněném výkazu výměr uchazeči uvedou konkrétní typy nejdůležitějších zařízení včetně jejich výrobců, např. kotlů včetně plynových hořáků, kogeneračních jednotek, čerpadel, výměníků, nouzových chladičů, regulačních ventilů apod.**
- 2) **Dotaz:** Zhotovitel je dle čl. 11.4 povinen v případě havárie jednotlivých technologických zařízení kotelny (tedy nikoliv kotelny jako celku), odstranit vadu do 24 hodin. Domnívám se, že toto je technicky nemožné. Odstranění jakékoliv vady je ve všech případech závislé na rozsahu a charakteru vady. Mohou nastat situace, kdy rozsah vady je takový, že oprava bude trvat např. týden. Pokud dojde k poškození parního kotle, jen vychladnutí kotle, než bude možné zahájit vlastní opravu, může trvat 24 hodin. V případě, že dojde např. k poškození bloku motoru (kogenerační jednotky), poškození generátorů kogenerační jednotky, jen dodávka náhradního dílu, nebo oprava stávajícího může trvat podstatně déle. Rovněž nastane problém v dnech pracovního klidu (so, ne, svátek), kdy nikdo nesežene náhradní díly. Např. u kotlů, kogeneračních jednotek ap. se jedná o speciální díly dodávané pouze výrobcem, nebo výhradním dovozcem do ČR, v žádném univerzálním velkoobchodě se nedají koupit. Jejich dodávka opět bude trvat déle než 24 hodin. Obvykle se ve smlouvách tohoto typu definuje lhůta, do které je dodavatel povinen nastoupit na odstraňování vady s tím, že odstranění vady je dodavatel povinen provést v nejkratší technicky zajistitelné lhůtě. Současně bývá tato podmínka vztažena k technologickému celku (celé kotelně), nikoliv k jednotlivým zařízením. Z těchto důvodů je také uvažováno se zálohou (např. kdyby došlo k poruše jednoho kotle, je k dispozici záložní). Je tedy možné podmínku odstranění vad v případě havárie vztáhnout nikoliv na jednotlivá zařízení ale na technologické zařízení jako celek? Je prodlení s odstraněním vady v případě havárie z důvodu nedostupnosti náhradních dílů chápáno jako prodlení z objektivních příčin, bez zavinění zhotovitele, ve smyslu čl. 12.1.4 a tedy na tyto případy se nevztahuje smluvní pokuta dle čl. 12.1.4?

Odpověď: Znění článku 11.4 bude upraveno. V **návrhu smlouvy o dílo** je uchazeč povinen změnit článek 11.4 podle vzoru viz níže, ostatní text smlouvy zůstává nezměněn.

“ 11.4 V případě havárie jednotlivých technologických zařízení kotelny vzniklých v průběhu záruční doby bude taková havárie nahlášena zhotoviteli telefonicky. Zhotovitel se v případě havárie **parních a teplovodních kotlů, kogeneračních jednotek a úpravy vody** zavazuje zahájit práce **do 16 hodin** od nahlášení objednatelem. Zhotovitel odstraní havárii **do 12 hodin**



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

od příjezdu k objednateli, pokud má zhotovitel k dispozici náhradní díl skladem. Zhotovitel odstraní havárii **do 72 hodin** od příjezdu k objednateli v případě, že náhradní díl není k dispozici u zhotovitele skladem a je nutné jeho objednání v zahraničí. V případě havárie u ostatních technologických zařízení se zhotovitel zavazuje zahájit práce **do 48 hodin.**”

V Hradci Králové dne 8. 4. 2011



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu