

LEGENDA KOTLŮ:

KOTEL K1,K2: PLYNOVÝ NÍZKOTLAKÝ PARNÍ KOTEL, MIN. JMENOVITÝ PARNÍ VÝKON 350kg/h SYTÉ PÁRY, PROVOZNÍ TLAK PŘI 0,35bar(g), MAX. DOVOLENÝ TLAK PŘI 0,5bar(g), ÚČINNOST MIN. 91%, PŘÍPUSTNÉ EMISE NOx+80mg/Nm3 IPŘEVEDENÉ NA N02 A PŘEPČTENÉ PŘI 3% O2 V SUCHÝCH SPALINÁCH, VĚTNÉ AUTOMATICKÉ ODLUH A ODKALU, AUTOMATICKÉHO SPALOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘETLAKOVÝ SPALOVACÍ PROSTOR, ROZVADEČE PRO AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ S VÝSTUPNÍM SIGNÁLEM PRO NADŘÁŽENOU REGULACI A PŘÍSLUŠENSTVÍ (ARMATURY,...) - KOTEL BUDE DODÁN VE SHODĚ S ČSN 07 0240, EN 303, VYHLÁŠKOU ČÚBP 91/1993 Sb. A DALŠÍ PLATNOU LEGISLATIVOU (NAPŘ. EN 55 014, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3, TRD SMĚRNICE 2003/2,...)

KOTEL K3,K4: PLYNOVÝ NÍZKOTEPLOTNÍ KOTEL, MIN. JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON 560kW, NORMOVANÝ STUPEŇ VYUŽITÍ 94% PŘI TEPLOTNÍM SPÁDU 75/60°C, PŘÍPUSTNÉ EMISE NOx+80mg/Nm3 IPŘEVEDENÉ NA N02 A PŘEPČTENÉ PŘI 3% O2 V SUCHÝCH SPALINÁCH, VĚTNÉ AUTOMATICKÉHO SPALOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘETLAKOVÝ SPALOVACÍ PROSTOR, ROZVADEČE PRO AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ S VÝSTUPNÍM SIGNÁLEM PRO NADŘÁŽENOU REGULACI, OMEZOVÁČE STAVU VODY, OMEZOVÁČE MAX. TLAKU, OMEZOVÁČE MIN. TLAKU, OMEZOVÁČE MAX. TEPLOTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ (ARMATURY,...) - KOTEL BUDE DODÁN VE SHODĚ S ČSN 07 0240, EN 303 A DALŠÍ PLATNOU LEGISLATIVOU (NAPŘ. EN 55 014, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3, TRD SMĚRNICE 2003/2,...)

