



Městský úřad Nový Bydžov

Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov

Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov,

Č.j.: V 5690/2010 672/2010 Sta

Nový Bydžov, dne 26. dubna 2010

Oprávněná úřední osoba: H.Stanieková, tel.: 495 703 954, e-mail.: staniekova@novybydzov.cz

Stavebník:

Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí č.p.1245, 500 03 Hradec Králové
zast. Ing. Dita Doležalová, Šimkova č.p.904, 500 03 Hradec Králové 3



ROZHODNUTÍ

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 18. května 2010

Městský úřad Nový Bydžov
dne: 21.5.2010 podpis:

Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal žádost ze dne 30.3.2010, kterou podal Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí č.p.1245, 500 03 Hradec Králové 3, zast. Ing. Dita Doležalová, Šimkova č.p.904, 500 03 Hradec Králové 3 (dále jen „stavebník“) o vydání stavebního povolení na stavbu **STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY V AREÁLU NEMOCNICE V NOVÉM BYDŽOVĚ** (dále jen „stavba“) na pozemku: stavební parcela číslo 1263 v katastrálním území Nový Bydžov a na základě provedeného řízení podle § 115 stavebního zákona vydává

stavební povolení

na shora uvedenou stavbu na pozemku: stavební parcela číslo 1263 v katastrálním území Nový Bydžov.

Rozhodnutí o povolení změny stavby stacionárního zdroje znečištění ovzduší vydal KÚ Královéhradeckého kraje dne 29. 3. 2010 pod č.j. 4621/ZP/2010.

Územní souhlas pro stavbu komínových těles vydal odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov dne 14. 4. 2010 pod č.j. V 6378/2010.

Stavba obsahuje:

Stavební úpravy plynové kotelny při kterých dochází k podstatné změně parametrů (nově 1576 kW) a změně způsobu odvodu spalín - do nových komínových těles (4 ks).

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval a která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant

odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.

2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
3. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OTP").
4. Časový plán: Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 1. 2011.
5. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě stavby do kolaudace stavby.
6. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
7. Při nedodržení projektového řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.
8. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Oprávněný stavební podnikatel bude nahlášen na stavební úřad po ukončení výběrového řízení, před zahájením prací. .
9. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby.
Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu oznámit.
10. Před ukončením stavby ve smyslu § 119 a následujících paragrafů stavebního zákona stavebník oznámí stavebnímu úřadu záměr užívat dokončenou stavbu. Oznámení bude doloženo náležitostmi podle § 121 stavebního zákona.
11. Stanovisko RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 25.3.2010:
 - Návrh s jímku a mezikus těla plynoměru jsou předmětem dodávky stavby.
 - Dodávku těla plynoměru a montáž plynoměru projednejte v dostatečném časovém předstihu s RWE Distribuční služby s.r.o., odborem technických služeb
 - Při provádění jakékoli činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení nesmí dojít k porušení plynárenského zařízení. Dotyk na tato zařízení musí vyhovovat platným předpisům
 - Každé případné poškození plynárenského zařízení je třeba neprodleně ohlásit na dispečink RWE Distribuční služby s.r.o.
12. Stanovisko KHS KHK ze dne 22.3.2010:
 - Před zahájením užívání stavby provést měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou osobou z provozu nového technologického zařízení kotelny v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližší obytné zástavby – výpočtového bodu č. 1 (byt v patře lékárny č.p. 493) a výpočtového bodu č. 3 (pavilon interny č.p. 495) dle hlukové studie, v noční době
 - K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit protokol (zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření prokazující nepřekročení přípustných hlukových limitů

13. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží zejména:

- dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud došlo ke změně,
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
- stavební deník,
- výsledky předepsaných zkoušek a to zejména:
- výchozí revizní zprávu elektroinstalací a el. zařízení.

Účastníkem je dle § 109 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů

- Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí č.p.1245, 500 03 Hradec Králové 3, zast. Ing. Dita Doležalová, Šimkova č.p.904, 500 03 Hradec Králové 3,
- VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, Pražská č.p.485, 500 04 Hradec Králové 4.

Odůvodnění

Dne 30.3.2010 obdržel odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov žádost o vydání stavebního povolení na stavbu STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY V AREÁLU NEMOCNICE V NOVÉM BYDŽOVĚ na pozemku: stavební parcela číslo 1263 v katastrálním území Nový Bydžov, kterou podal(a) Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí č.p.1245, 500 03 Hradec Králové 3, zast. Ing. Dita Doležalová, Šimkova č.p.904, 500 03 Hradec Králové 3.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad opatřením ze dne 8.4.2010 oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 10 dnů od doručení tohoto oznámení.

V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odstavec 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.



n.v. Kaban
Ing. Jan Rejthárek
vedoucí odboru výstavby a
životního prostředí



Příloha: (po nabytí právní moci)

- ověřená projektová dokumentace stavby
- štítek „Stavba povolena“ si stavebník vyžádá po nabytí právní moci rozhodnutí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 1000 Kč byl uhrazen.

Doručí se:

Účastníci řízení:

Ing. Dita Doležalová, Šimkova č.p.904, 500 03 Hradec Králové 3

Datová schránka:

VČP Net, s.r.o., Pražská č.p.485, 500 04 Hradec Králové 4, DS: PO, wt99xp6

Dotčené orgány:

MěÚ OVŽP - ochrana ovzduší a odpady, Masarykovo náměstí č.p.1, 504 01 Nový Bydžov

MěÚ OVŽP - stavební úřad, Masarykovo náměstí č.p.1, 504 01 Nový Bydžov

Datová schránka:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábr.U Přívozu č.p.122, 500 03 Hradec Králové 3, DS: OVM, yvfab6e

Krajská hygienická stanice Královohradeckého kraje, Habrmanova č.p.196, 501 01 Hradec Králové, DS: OVM, dm5ai4r

Krajský úřad Královéhradeckého kraje OŽP, Pivovarské náměstí č.p.1245, 500 03 Hradec Králové 3, DS: OVM, gcgbp3q

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj, Říční č.p.1195, 501 01 Hradec Králové, DS: OVM, 8sgefgc

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Jičín

pořadové číslo – vidimace 7926/F/2010

Tento úplný/a kópie obsahující 4 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je
prvopisem
obsahující 4 stran.

V Jičíně dne 19.10.2010

Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby Jaroslava Zugarová

Otisk úředního razítka:

J. Zugarová

