

Karta místního směrodatného limitu (MSL)

I. Název vodního zdroje: <i>LG Mitrov (039000)</i>
II. Místo monitoringu MSL Popis místa: <i>LG Mitrov, Dědina</i> Zeměpisné souřadnice: <i>50.2107137N, 16.0215541E</i> Obec: <i>Třebechovice pod Orebem</i> Obec s rozšířenou působností: <i>Hradec Králové</i> Kraj: <i>Královéhradecký kraj</i>
III. Provozovatel vodního zdroje, který podává informace o dosažení MSL: <i>Správce aplikace HAMR - Krajský úřad Královéhradeckého kraje, tel. 495 817 111, email: posta@kr-kralovehradecky.cz</i>
IV. Kontaktní údaje na osobu pověřenou podávat informace o dosažení MSL: <i>Správce aplikace HAMR - Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Ing. Valterová Eva (tajemnice komise pro sucho KHK), tel.: 495 817 189, email: evalterova@kr-kralovehradecky.cz</i>
V. Hodnota/hodnoty MSL (jedna pro celý rok nebo více pro různá období v roce) včetně jednotek: <i>0,15 m³/s</i>
VI. Délka časového období od dosažení MSL po vznik stavu vyčerpání zdroje (SVZ) na daném vodním zdroji: <i>SVZ= 0,128 m³/s 35 dní</i>
VII. Data a metody použité pro stanovení MSL: <i>Podkladem byl dokument Doporučení pro návrh místních směrodatných limitů pro vybrané vodní zdroje Královéhradeckého kraje pro potřeby plánu pro zvládnutí sucha a stavu nedostatku vody, který byl zpracován VÚV TGM. Pro hodnocení závažnosti dopadů sucha a realizovaných nakládání s vodami na celém vodárensky využívaném povodí Dědiny doporučujeme jako MSL uplatnit pozorování průtoků v profilu Mitrov, který náleží mezi kontrolní profily pro hodnocení vodohospodářské bilance podle ustanovení § 22 odst. 1 zákona 254/2001 Sb. O vodách. Minimální bilanční průtok pro zachování biologického života ve vodním toku je dle Zprávy o hodnocení množství povrchových vod pro Horní a střední Labe v profilu Mitrov 0,15 m³/s. MSL bude na úrovni 0,15 m³/s. SVZ byl stanoven na základě analytických nástrojů a statistiky průměrných denních průtoků a vyhodnocení nejsušších let.</i>
VIII. Uživatelé vody z tohoto vodního zdroje:

IČ odběru	Zeměpisné souřadnice	Provozovatel
410239	50.2983419N, 16.0926750E	<i>Královéhradecká provozní, a.s.</i>
410238	50.2963636N, 16.0788467E	<i>Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové</i>
410236	50.2912025N, 16.0694911E	
410235	50.2925586N, 16.0562508E	
IX. Zpracoval: GEOtest, a.s.		
X. Datum: 23.11.2022		